



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Открытое акционерное общество
«Научно-исследовательский институт московского строительства
«НИИМосстрой»

119192, Россия
Москва, ул. Винницкая, 8
www.niimosstroy.ru



Тел: 8(499) 739-30-04
Факс: 8(499) 739-30-86
e-mail: info-nii@niimosstroy.ru

От 10.06.2016 № 16-07/355
На № _____ от _____

**Генеральному директору
ООО «Т.Б.М.»**

Ю.В. Баранову

Согласно договору № 430/12/00/15 от 21.09.15 г. в лаборатории долговечности строительных материалов и герметизации были проведены испытания по теме: «Проведение ускоренных испытаний на долговечность по методике ОАО «НИИМосстрой» образцов ленты уплотняющей диффузионной саморасширяющейся «ПСУЛ Bauset ST-III» применяемой для монтажа светопрозрачных конструкций, с прогнозированием срока службы»

На основании проведенной в ОАО «НИИМосстрой» работы по исследованию эксплуатационной стойкости уплотнительной диффузионной саморасширяющейся ленты «ПСУЛ Bauset ST-III» (заключение № 155, февраль 2016 г., рег. № 63/12/16), определен условный срок службы этой ленты, который составляет 20 лет применительно к эксплуатации в наружном слое монтажных швов узлов примыканий светопрозрачных конструкций к стеновым проемам, что соответствует требованиям ГОСТ 30971-2012 по долговечности.

Управляющий директор



Р.М. Ласунина